

Typgodkännandebevis

SC0854-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Infällda installationsdoser

Innehavare

ABB Oy, Povoon Sisäkehä 2, P.O. Box 16, FI-06101 Porvo

VAT nummer: FI07634030

Tel: +358 10 22 11, Fax: +358 10 22 54 255

Hemsida: www.abb.fi

Produkt

Infällda installationsdoser typ apparatdosa AU5.5, apparatdosa AU60.1 och kopplingsdosa AU67, med tillhörande dosstöd och doslock. Materialet i dosorna består av glasfiberförstärkt polypropen och polyamid.

Avsedd användning

Installationsdoser för infälld montering i brandcellsskiljande gipsskiveväggar i brandteknisk klass EI 60 med minsta tjocklek 120 mm.

Handelsnamn

AU5.5, AU60.1 och AU67

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Brandteknisk klass EI 60*

5:231

* Väggen ska uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och ha en minsta tjocklek av 120 mm. Väggen ska isoleras med stenull med lägsta densitet 28 kg/m³ enligt tillhörande handling.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 05/2014.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollplan för AU5.5, AU60.1 och AU67 (dokument från ABB Oy).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo, Finland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum

ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo

+
SP Certifiering 1002
t. ex. **AU5.5**
SC0854-09
nr/datum

Bedömningsunderlag

Rapport nr P903103 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för apparatdosor AU5.5 och AU60.1 samt kopplingsdosa AU67" daterad 2010-03-03.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av installationsdosor som är avsedda att monteras i brandcellsskiljande väggar.

Väggar som dosorna monteras i förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och minsta vägg tjocklek ska vara 120 mm. Isoleringen i väggen förutsätts vara CE-märkt i klass A1 eller A2 och ha en lägsta densitet av 28 kg/m³.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-02-25.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-02-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson